



Skötsel ventilation, lägenhetsinnehavare

Det saknas information i lägenhetspärmarna och många undrar över vad som krävs för en väl fungerande ventilation i lägenheterna. Vid OVK-besiktningar justeras don, kanaler rengöres vid behov och nya filter installeras. Däremellan bör följande utföras av lägenhetsinnehavare:

- Ventilationsdon enligt bilder nedan dammsugas 1 - 2 gånger om året beroende på nedsmutsning. Speciellt gäller detta ventiler i badrum, där bl. a. torktumlare åstadkommer en hel del smuts. Det är viktigt att ni inte skruvar på tallriksventilerna, då detta kan förstöra hela injusteringen.



- Tilluft sker genom ventiler placerade under fönster. Genom att lösgöra skruvar vid sidorna kommer ni åt ett dubbelvikt vaddfilter, som även det rengöres 1 - 2 gånger om året beroende på placering. Närhet till gata kan kräva tätare byte.



- Självklart behöver ni också rengöra köksfläkten och avlägsna fettavlagringar vid behov.

Vid frågor kontakta fastighetsansvarig Sven-Gunnar Johansson, Mobil 0706-70 14 70

Styrelsen för BRF Briggen